

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА МОСКВЫ»

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА ВОДЫ № 880.20.09-07

Наименование продукции	Вода из родника. Москва, Ясенево, ул. Соловьиная, д. 11..
Цель испытания	Экологический мониторинг. Контроль качества воды, соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01- питьевая вода централизованного водоснабжения; СанПиН 2.1.4.1175-02 питьевая вода нецентрализованного водоснабжения СанПиН 2.1.4.1116-02- бутилированная вода
Дата отбора, место отбора	19.09.2017. Москва, Ясенево, ул. Соловьиная, д. 11. Родник.
Количество образцов (проб), шт.	бутылка из ПЭТФ емкостью 2,0 л +1,0 л
Объем образцов (проб), дм ³	3,0 л
Сроки проведения испытаний	20.09.2017 - 21.09.2017 (дата начала и окончания)

Результаты испытаний:

№№ п/п	Номенклатура показателей, ед.изм.	ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01**	Значение показателей	Методы испытаний
1.	рН	6-9	6,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.	Электропроводность Мкс/см	-	1086	РД 52.24.495-95
3.	Запах, баллы (при 20 °С)	Не более 2	0	ГОСТ 3351-74
4.	Цветность, градусы	Не более 20	Менее 5	ГОСТ 31868-2012
5.	Мутность (взвешенные вещества), мг/л	1.5	0,5	ГОСТ 3351-74
6.	Жесткость общая, градус жесткости	до 7.0	8,5	ГОСТ 31954-2012
7.	Окисляемость перманганатная, мг/л	5.0	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)
8.	Аммиак и аммонийные соли, мг/л	2	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
9.	Гидрокарбонаты, мг/л	-	122	ГОСТ 31957-2012
10.	Щелочность, ммоль(Н ⁺)/л	0.5-6.5	2	ГОСТ 31957-2012
11.	Нитраты, мг/л	45	50,5	ГОСТ 31867-2012

12.	Нитриты, мг/л	3,0	Менее 0,1	ГОСТ 31867-2012
13.	Фториды, мг/л	1.5	0,1	ГОСТ 31867-2012
14.	Фосфаты, мг Р/л	1,1	Менее 0,001	ГОСТ 31867-2012
15.	Сульфаты, мг/л	500	83,7	ГОСТ 31867-2012
16.	Хлориды, мг/л	350	258,1	ГОСТ 31867-2012
17.	Кремний, мг/л	10	6,4	ГОСТ 31870-2012
18.	Хром, мг/л	0.05	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
19.	Марганец, мг/л	0,1	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
20.	Железо общее, мг/л	0,3	0,002	ГОСТ 31870-2012
21.	Кальций, мг/л	25-130*	106	ГОСТ 31870-2012
22.	Магний, мг/л	5-65*	38,4	ГОСТ 31870-2012
23.	Медь, мг/л	1.0	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
24.	Цинк, мг/л	5.0	Менее 0,001	ГОСТ 31870-2012

Примечания:

1. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать питьевую воду с жесткостью от 1,5 до 3,0. Вода с жесткостью 6,0 может вызывать сухость кожи, раздражение.
* Поскольку кальций и магний не являются токсичными элементами, их содержание не нормируется в СанПиН 2.1.4.1074-01 для воды централизованного водоснабжения. Указаны пределы значений концентраций, в которых питьевая вода считается физиологически полноценной (согласно СанПиН 2.1.4.1116-02).
** Качество питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения нормируются СанПиН 2.1.4.1175-02 или СанПиН 2.1.4.1074-01.

Испытания проводил учащийся

школы № 880, 10 АМурзагалиева А.Э., Тельпиз М.Н.
/ФИО/Результаты проверены
экспертом ИЛ "Чистая вода" НИЯУ МИФИАнаньева Е.А.